

		ПАО «ТГК-2»		стр. 1 из 5
		Управление документацией	Приложение к приказу "О планах подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Костромской ТЭЦ-2"	

Приложение №1
к приказу от 26.03.2026 110

ФОРМА

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Костромской ТЭЦ-2 ПАО "ТГК-2"

№пп	№ пп. Правил*	Мероприятия (организационные и технические)	Срок исполнения (не позднее)	Должность ответственного исполнителя
	1	2	3	4
1	9.1	Выполнение требований, установленных ч.4 ст.20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (подпункт 9.1 п.9 "Правил обеспечения готовности к отопительному периоду"*, утв. приказом Минэнерго России от 13.11.24г. N 2234)		
1.1	9.3.1-9.3.10	Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб		
1.1.1	9.3.1	Принять меры по обеспечению наличия оперативного персонала, осуществляющего функции эксплуатации оборудования. Предоставить выписку из утвержденного штатного расписания.	10.08.2026	Специалист по работе с персоналом
1.1.2	9.3.4	производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования, работающего под избыточным давлением.	10.08.2026	Начальник КТЦ, начальник ХЦ, начальник цТАИ, начальник ЭЦ
1.1.3	9.3.5	Актуализировать производственные инструкции, в т.ч. производственные инструкции по эксплуатации трубопроводов и котлов и обеспечить их наличие на рабочих местах	10.08.2026	Начальник КТЦ, начальник ХЦ, начальник цТАИ, начальник ЭЦ
1.1.4	9.3.6	Обеспечить проведение проверки знаний работников с оформлением удостоверений о проверке знаний, протоколов проверки знаний, журналов учета проверки знаний. Предоставить скан копии журналов и протоколов проверки знаний персонала, а также скан копии протоколов проверки знаний работников и руководителей в области промышленной безопасности.	10.08.2026	Старший инспектор по технической эксплуатации электростанций группы охраны труда и промышленной безопасности
1.1.5	9.3.7	Обеспечить проведение с персоналом учебных тренировок с тематикой – действия при аварии и инциденте на ОПО. Фиксировать в специальном журнале. Утвердить График учебных занятий на год.	10.08.2026	Начальник КТЦ, начальник ХЦ, начальник цТАИ, начальник ЭЦ, старший инспектор по технической эксплуатации электростанций группы охраны труда и промышленной безопасности

1.1.6	9.3.8	Актуализировать организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, за производственный контроль на ОПО, за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и замещающих их лиц. Обеспечить наличие необходимых аттестаций и проверок знаний у этих лиц, наличие ДИ указанных лиц.	10.08.2026	Старший инспектор по технической эксплуатации электростанций группы охраны труда и промышленной безопасности
1.1.7	9.3.9	Актуализировать инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам .	10.08.2026	Старший инспектор по технической эксплуатации электростанций группы охраны труда и промышленной безопасности
1.1.8	9.3.10	Провести противоаварийные тренировки в соответствии с тематическим планом тренировок. При проведении тренировок обеспечить наличие (составление) программ пртивоаварийных тренировок и ведение журнала, подтверждающего проведение тренировок.	10.08.2026	Начальник КТЦ, начальник ХЦ начальник ЭЦ, начальник цТАИ Старший начальник смены станции
1.2	9.3.11 и 9.3.22	Проведение наладки тепловых сетей и осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии		
1.2.1		Обеспечить наличие утвержденного температурного графика	10.08.2026	Начальник службы эксплуатации
1.2.2		Обеспечить наличие утвержденных режимных карт на отпуск горячей воды с коллекторов теплоисточников ПАО "ТГК-2" г. Кострома на предстоящий отопительный период 2026-2027гг.	10.08.2026	Начальник службы эксплуатации
1.3	9.3.12	Обеспечение качества теплоносителей		
1.3.1		Актуализировать инструкцию по ведению водно-химического режима, включающую режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом.	10.08.2026	Начальник ХЦ
1.4	9.3.13	Организация коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии		
1.4.1		Обеспечить наличие копий актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета тепловой энергии и средств измерений, входящих в состав узла учета .	10.08.2026	Начальник цТАИ
1.5	9.3.14	Обеспечение проверки качества строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции		
1.5.1		Обеспечить наличие документа об организации ремонтного производства, разработки ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, акты приемки основного оборудования из ремонта.	10.08.2026	Заместитель технического директора по ремонтам

1.6	9.3.15-9.3.21, 9.3.23-9.3.29	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей		
1.6.1	9.3.15	Обеспечить ведение паспортов паровых и водогрейных котельных установок, а также оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, экспертизы промышленной безопасности, актами о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию, о проверке плотности настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования.	10.08.2026	Начальник КТЦ
1.6.2	9.3.16	Обеспечить проведение комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения с оформлением актов. Обеспечить ведение паспортов зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов осмотров. Обеспечить наличие действующих заключений ЭПБ и комплексных обследований на здания и сооружения.	10.08.2026	Начальник КТЦ Заместитель технического директора по ремонтам
1.6.3	9.3.17	Обеспечить проведение наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторинга деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб с оформлением актов.	10.08.2026	Начальник КТЦ Заместитель технического директора по ремонтам
1.6.4	9.3.25	Предоставить копию действующего договора поставки основного топлива, заключенного на срок не менее срока предстоящего отопительного периода. Предоставить копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов резервного топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации нормативов запасов топлива.	10.08.2026	Начальник службы эксплуатации
1.6.5	9.3.26	Обеспечить наличие утвержденного перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, Предоставить результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.	10.08.2026	Заместитель технического директора по ремонтам
1.6.6	9.3.27	Обеспечить наличие действующей лицензии Ростехнадзора, а также наличие договора страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	10.08.2026	Старший инспектор по технической эксплуатации электростанций группы охраны труда и промышленной безопасности

1.7	9.3.28	Наличие согласованного с органом местного самоуправления порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренных п. 386 Правил промышленной безопасности инструкций, устанавливающих действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)		
1.7.1		Обеспечить наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах КТЭЦ-2 ПАО "ТГК-2". Обеспечить наличие инструкции по предотвращению и ликвидации технологических нарушений.	10.08.2026	Начальник КТЦ Старший инспектор по технической эксплуатации электростанций группы охраны труда и промышленной безопасности
2	9.2	Выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями)		
2.1		Проверить отсутствие нарушений из предыдущих предписаний РТН. При наличии – устранить. Самое пристальное внимание уделить отсутствию нарушений из п.п. 394, 396 - 399, 403 ФНП "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536.	10.08.2026	Старший инспектор по технической эксплуатации электростанций группы охраны труда и промышленной безопасности
3	2	Мероприятия разработанные по результатам анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии)		
3.1		Обеспечить качество подпиточной сетевой воды, подаваемой в систему централизованного теплоснабжения города Костромы от Костромской ТЭЦ-2 в соответствии с требованиями, установленными в таблице Е.1 – Нормы качества сетевой воды, приложение Е к СП 124.13330.2012 «Свод правил СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» Актуализированная редакция» в объеме проектной производительности водоподготовительной установки	10.08.2026	Начальник ХЦ
3.2		Провести чистку бойлерных установок ТГ-1 (ОБ) при помощи высоконапорной установки в соответствии с графиком	10.08.2026	Заместитель технического директора по ремонтам
3.3		Провести чистку бойлерных установок ТГ-2 (ПСГ) при помощи высоконапорной установки в соответствии с графиком	10.08.2026	Заместитель технического директора по ремонтам

Правила* - Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.