

	ПАО «ТГК-2»			
	Управление документацией		Приложение к приказу "О планах подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов"	
1	2	3	4	
План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Тенинской водогрейной котельной				
1	9.1	Выполнение требований, установленных ч.4 ст.20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (подпункт 9.1 п.9 "Правил обеспечения готовности к отопительному периоду"*, утв. приказом Минэнерго России от 13.11.24г. N 2234)		
2	9.3.1-9.3.10	Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.		
3	9.3.1	Обеспечить наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	02.09.2026г	Технический директор
4	9.3.3	Проверить наличие актуального утвержденного положения об оперативно-диспетчерском управлении.	02.09.2026г	Начальник котельной
5	9.3.4	Актуализировать перечни производственных инструкций на рабочих местах персонала, для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.	02.09.2026г	Начальник котельной
6	9.3.5	Актуализировать производственные инструкции, в т.ч. производственные инструкции по эксплуатации трубопроводов и котлов, и обеспечить их наличие на рабочих местах.	02.09.2026г	Начальник котельной
7	9.3.6	Обеспечить проведение проверки знаний работников с оформлением удостоверений о проверке знаний, протоколов проверки знаний, ведение журналов учета проверки знаний.	02.09.2026г	Начальник котельной
8	9.3.7	Обеспечить проведение с персоналом учебных занятий по отработке действий по Плану ликвидации аварийных ситуаций. Утвердить график учебных занятий на год.	10.09.2026г	Начальник котельной
9	9.3.8	Актуализировать организационно распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования работающего под избыточным давлением, за производственный контроль на ОПО, за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и замещающих их лиц. Обеспечить наличие необходимых аттестаций и проверок знаний у этих лиц, наличие должностных инструкций указанных лиц.	02.09.2026г	Специалист по ОТ
10	9.3.9	Актуализировать инструкции по охране труда, Порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска. Перечни работ по наряду-допускной системе.	02.09.2026г	Специалист по ОТ
11	9.3.10	Провести противопоаварийные тренировки в соответствии с графиком тренировок. При проведении тренировок обеспечить наличие программы тренировок и ведение журнала учета тренировок.	14.09.2026г	Начальник котельной
12	9.3.1 и 9.3.22	Проведение наладки тепловых сетей и осуществление контроля за режимами потребления тепловых сетей.		
13	9.3.11	Обеспечить наличие разработанного и утвержденного в установленном порядке температурного графика, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы теплофикационных установок.	02.09.2026г	Начальник котельной
14	9.3.12	Обеспечение качества теплоносителя.		
15		Обеспечить наличие утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей.	02.09.2026г	Начальник котельной
16	9.3.13	Организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии		
17		Обеспечить наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034).	02.09.2026г	Начальник котельной
18	9.3.14	Обеспечение проверки качества строительства, реконструкции, в том числе качества тепловой изоляции.		
19		Обеспечить наличие нормативно-технического документа об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта.	02.09.2026г	Начальник котельной
20	9.3.15-9.3.21	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителя		
21	9.3.15	Обеспечить ведение паспортов паровых котлов, водогрейных котлов, оборудования работающего под избыточным давлением, заполнение сведений о проведении технического освидетельствования, ЭПБ (ТД) с продлением срока эксплуатации. Наличие записей о проверках, настройке и регулировке предохранительных клапанов. Оформление актов проведения ГИ с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию.	15.09.2026г	Начальники цехов
22	9.3.16	Обеспечить проведение комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров объектов теплоснабжения с оформлением актов. Обеспечить ведение паспортов зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов осмотров.	15.09.2026г	Начальник котельной
23	9.3.17	Обеспечить проведение наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторинга деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура с оформлением актов. Обеспечить ведение паспортов дымовых труб.	02.09.2026г	Начальник котельной
24	9.3.19	Провести ГИ испытания трубопроводов теплофикационных установок совместно с ГИ тепловых сетей г. Ярославль.	02.09.2026г	Начальник котельной
25	9.3.21	Провести очистку внутренней поверхности паровых и водогрейных котлов, требования к которой установлены пунктом 256 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.	15.09.2026г	Начальник котельной
26	9.3.22	Провести режимно-наладочные испытания оборудования в соответствии с утвержденным техническим директором перечнем, предоставить утвержденные режимные карты.	15.09.2026г	Начальник котельной
27	9.3.25	Обеспечить наличие копии документа (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающего поставку основного топлива, действующего не менее срока предстоящего отопительного периода, фактических запасов резервного топлива в объеме не менее утвержденного органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии.	02.09.2026г	Технический директор
28	9.3.26	Создать, обеспечить хранение и пополнение запаса материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ в соответствии с приказом ПАО "ТГК-2".	02.09.2026г	Зам. технического директора по ремонту
29	9.3.27	Обеспечить наличие копии лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копии договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	02.09.2026г	Технический директор

30	9.3.28	Обеспечить наличие ПМЛА на объекте теплоснабжения, наличие инструкций, устанавливающих действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при авариях).	02.09.2026г	Начальник котельной
31		Выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями)		
32	9.2	Проверить отсутствие нарушений из предыдущих предписаний Ростехнадзора. При наличии – устранить. Особое внимание обратить на выполнение в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315-319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348-350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил № 511 и пунктов 394, 396-399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил).	02.09.2026г	Специалист по ОТ
33	п.2	В период ремонтной компании 2026 года провести ГИ трубной системы ПСВ, устранить дефекты выявленные при проведении ГИ.	15.09.2026г	Начальник Тенинской котельной
34	п.2	В период ремонтной компании 2026 года провести ГИ трубной системы ППВ-2, устранить дефекты выявленные при проведении ГИ.	15.09.2026г	Начальник Тенинской котельной

Технический директор Ярославской ТЭЦ-1

И.Н. Хайбулин