

ПРИКАЗ

"14" 04 2025

№ 186

г. Ярославль


О вводе в действие ЛНА

В целях актуализации локальных нормативных актов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Стандарт организации «Требования безопасности (охраны труда, промышленной и пожарной безопасности) к подрядным организациям, выполняющим работы или оказывающим услуги на объектах и территории ПАО «ТГК-2» (СУОТ 02-13-2025), далее – Стандарт (Приложение).
2. Техническим директорам ТЭЦ, директорам тепловых сетей, директорам по энергообеспечению, главному инженеру, директору по капитальному строительству обеспечить наличие Стандарта во вверенных подразделениях и исполнение его требований.
3. Считать утратившим силу Приложение № 1 к приказу от 18.01.2024 № 10 «О вводе в действие ЛНА».
4. Начальнику отдела по договорной работе Червякову А.М. внести изменения в Приложения к типовым формам хозяйственных договоров (Типовые формы ТГК2/6, ТГК2/7, ТГК2/17, ТГК2/17.1, ТГК2/17.2, ТГК2/17.3, ТГК2/17.4 в редакции приказа от 11.11.2024 № 269 «Об изменении типовых форм хозяйственных договоров»).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления технологической безопасности Тихонова Д.А.
6. Рекомендую генеральному директору АО «ТЭЦ «Белый Ручей» Павликову Д.А., и.о. генерального директора ООО «ТГК-2 Энергоремонт» Кошме П.В., генеральному директору ООО «ТГК-2 Энергосбыт» Черкасову А.В., генеральному директору ООО «ТГК-2 Сервис» Щекиновой И.Ю. принять к сведению настоящий приказ.

Исполняющий обязанности
генерального директора



Ю. В. Иванова

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 1 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

Приложение
к приказу от 18.07.2025 № 186

Стандарт организации

Требования безопасности (охраны труда, промышленной и пожарной безопасности) к подрядным организациям, выполняющим работы или оказывающим услуги на объектах и территории ПАО «ТГК-2»

СУОТ-02-13-2025

Разработал:

Начальник службы охраны труда

А. Ю. Савастьянова

Ярославль, 2025

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 2 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

СОДЕРЖАНИЕ

Список использованных сокращений и терминов.....	3
1. Область применения	3
2. Нормативные документы.....	4
3. Общие положения.....	5
4. Характеристика производственной среды.....	10
5. Требования к допуску Подрядчика на территорию обособленного подразделения...	11
6. Допуск персонала Подрядчика к производству работ.....	11
7. Организация допуска на рабочее место.....	15
8. Организация совмещенных работ.....	19
9. Требования безопасности в процессе работ.....	19
10. Действия в аварийных и нештатных ситуациях.....	23
11. Организация расследования несчастных случаев и аварийных ситуаций	23
12. Организация контроля и проверок рабочих мест.....	24
13. Заключительные положения.....	25

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 3 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

Список использованных сокращений и терминов

Обособленное подразделение	– теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), тепловые сети (ТС), Архангельские котельные (АК).
Общество -	ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ПАО «ТГК-2»)
ОЗП -	Ограниченные и замкнутые пространства
ОПО -	Опасный производственный объект
ПВТР -	Правила внутреннего трудового распорядка
ПОТ -	Правила охраны труда
ПОР -	Проект организации работ
ППР -	Проект производства работ
ППР на высоте -	План производства работ на высоте
ПС -	Подъемное сооружение
СИЗ -	Средства индивидуальной защиты
СИЗОД -	Средство индивидуальной защиты органов дыхания
СМР -	Строительно-монтажные работы
ТК -	Технологическая карта
ТМО -	Тепломеханическое оборудование
ТС -	Тепловые сети
ЭУ -	Электрическая установка

1. Область применения

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает основные требования к порядку допуска и организации безопасного проведения работ (оказания услуг) подрядными (субподрядными) организациями (далее по тексту - Подрядчик), оказывающими услуги, выполняющими строительно-монтажные, ремонтные, наладочные работы, работы по техническому обслуживанию, техническому диагностированию, обследованию, экспертизе оборудования, погрузочно-разгрузочные работы и другие (далее по тексту - подрядные работы) на территории действующих и вновь строящихся объектов ПАО «ТГК-2», а также на коммуникациях, находящихся вне территории (теплотрассы, золопроводы, линии электропередачи и проч.) Общества.

1.2. Требования настоящего Стандарта являются обязательными для исполнения персоналом сторонних организаций, допускаемым в соответствии с договорами подряда (оказания услуг) при организации подготовки и проведения работ и осуществлению иной деятельности на территории и объектах Общества, а также для представителей органов контроля (надзора) при проведении контрольно-надзорных мероприятий в ПАО «ТГК-2».

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 4 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

1.3. Персонал Подрядчика, перед допуском к выполнению работ на объектах ПАО «ТГК-2» должен быть ознакомлен с настоящим Стандартом. При выполнении работ персонал подрядной организации обязан исполнять требования, указанные в настоящем Стандарте. Ответственность за ознакомление персонала подрядных организаций, а также за исполнение им требований настоящего Стандарта во время работы, несет руководство подрядной организации.

1.4. Информирование субподрядных организаций о требованиях, предъявляемых к ним настоящим Стандартом, возлагается на генерального подрядчика.

2. Нормативные документы

2.1. Трудовой Кодекс Российской Федерации.

2.2. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (утв. Приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н).

2.3. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97.

2.4. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утв. Приказа Минтруда России от 11.12.2020 № 883н).

2.5. СНиП 12-03-2001. Строительные нормы и правила Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования.

2.6. СНиП 12-04-2002. Строительные нормы и правила Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство.

2.7. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утв. Приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796).

2.8. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. Приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н).

2.9. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н).

2.10. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н).

2.11. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н).

2.12. Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица), утв. Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н).

2.13. Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (утв. Приказом Минтруда России от 18.11.2020 № 814н).

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 5 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

2.14. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н).

2.15. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

2.16. СО 153-34.03.305-2003. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях.

2.17. ФНП «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519.

2.18. ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461.

2.19. ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531.

2.20. ФНП «Правила промышленной безопасности, при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536.

2.21. ФНП «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528.

3. Общие положения

3.1. Каждый работник Подрядчика, допускаемый к работам на действующем оборудовании или в обособленных подразделениях ПАО «ТГК-2», должен знать:

- приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве;
- правила применения первичных средств пожаротушения;
- вредные и опасные производственные факторы как относящиеся к выполняемой работе, так и характерные для цеха (предприятия), на территории которого производятся работы; значимые опасности и риски в действующих цехах; назначение и порядок применения полагающихся СИЗ;
- опасные свойства веществ, взаимодействие с которыми возможно в процессе работы;
- места расположения первичных средств пожаротушения, аптек для оказания первой помощи, средств связи, медицинского пункта предприятия;
- пути эвакуации с рабочего места, объекта;
- номер телефона оперативного руководителя объекта (начальник смены станции (котельной), диспетчер тепловых сетей).

3.2. Каждый работник Подрядчика, допускаемый к работам на действующем оборудовании или в действующих цехах объектов ПАО «ТГК-2», обязан:

- соблюдать дисциплину труда;

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 6 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

- проходить целевой инструктаж и выполнять указания, полученные при целевом инструктаже;
- соблюдать требования безопасности, в т.ч. охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ;
- иметь при себе удостоверение о проверке знаний с фотографией для идентификации работника и подтверждения проверки знаний по охране труда и пожарной безопасности, наличия допуска к специальным работам;
- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на выделенном участке и территории; немедленно извещать своего непосредственного, а при его отсутствии - вышестоящего руководителя о каждом несчастном случае на территории обособленного подразделения ПАО «ТГК-2», обо всех замеченных им нарушениях настоящего Стандарта, неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты;
- применять положенную в соответствии с действующими нормами спецодежду, спецобувь и необходимые средства индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ;
- выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ и по которой проинструктирован;
- сообщать руководителю работ об обстоятельствах, вследствие которых невозможно безопасное проведение работы;
- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях на производстве, по возможности сохранив обстановку на месте происшествия, и сообщить о случившемся непосредственному руководителю;
- использовать рабочее время для исполнения своих должностных обязанностей; воздерживаться от действий, препятствующих другим работникам выполнять свои обязанности;
- не предпринимать действий, которые могут повлечь несчастный случай на производстве, аварию или пожар.

3.3. Работникам Подрядчика запрещается:

- выполнять работы, не предусмотренные нарядом, распоряжением (ТК, ППР), или те работы, к которым работник не имеет допуска;
- самовольно расширять рабочее место (задание);
- работать с неисправными приспособлениями, инструментами или средствами защиты;

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 7 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

- приступать к проведению работ при наличии сомнений в достаточности мер по подготовке рабочего места и невозможности безопасного проведения работ, в этом случае следует обратиться к допускающему и получить необходимые разъяснения;
- скрывать от руководителя работ и персонала Заказчика получение травмы на производстве;
- курить на рабочих местах, в производственных цехах и на территории объектов, за исключением мест, специально отведенных для курения;
- приносить или употреблять алкогольные напитки, токсичные или наркотические вещества; проходить или находиться на территории объекта в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
- находиться в цехе вблизи действующего оборудования вне рабочего места, выделенной актом-допуском зоны и вне путей следования к рабочему месту и обратно, определенных допускающим, указанных при инструктажах, или приложенной к акту-допуску схемой выделенного участка объекта;
- уносить с территории объекта имущество (оборудование, инструменты, материалы), принадлежащее Заказчику.

3.4. Обязанности Подрядчика:

3.4.1. Отвечает за квалификацию своего персонала в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (обучение, проверка знаний, аттестация, периодическая переподготовка, проведение инструктажей), наличие у персонала удостоверений и протоколов о проверке знаний установленного образца; соответствие квалификации привлекаемых работников поручаемой работе и наличие у них необходимых допусков к специальным работам, в том числе на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах, в электроустановках, газоопасным, огневым и сварочным работам; знание персоналом порядка по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, приемов оказания первой помощи пострадавшим и правил применения первичных средств пожаротушения.

3.4.2. Обеспечивает свой персонал необходимой спецодеждой, спецобувью, средствами защиты, исправными инструментом, приспособлениями и механизмами, обеспечивающими безопасное проведение работ; контролирует их применение. Обеспечивает наличие локального освещения на рабочих местах персонала.

3.4.3. До допуска к выполнению работ направляет на прохождение вводного и первичного инструктажа на рабочем месте свой персонал, допускаемый на территорию и в действующие цеха Заказчика.

3.4.4. Обеспечивает соблюдение своим персоналом на территории и объектах Заказчика трудовой и производственной дисциплины, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 8 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования, а также травмирования обслуживающего персонала обособленного подразделения.

3.4.5. Организует периодический контроль за организацией безопасного производства работ своим персоналом и работниками субподрядных организаций; назначает приказом и доводит до Заказчика Ф.И.О. должностных лиц, которые отвечают за контроль соблюдения требований безопасности персоналом Подрядчика.

3.4.6. Соблюдает установленный в обособленном подразделении противопожарный режим, обеспечивает участие своего персонала в противопожарных тренировках на объекте.

3.4.7. Содержит в чистоте выделенные (арендованные) помещения, в том числе бытовые, производственные или складские, строительные вагончики и прилегающий к ним участок территории; на дверях каждого выделенного (арендованного) помещения, вагончика указывает наименование организации, ответственное лицо и контактный телефон.

3.4.8. В случае несоблюдения персоналом Подрядчика действующих требований безопасности при проведении работ, работы должны быть приостановлены до устранения нарушений. Прекращение работ оформляется актом.

3.4.9. Организация, предоставляющая ПАО «ТГК-2» или проводящая работы на территории предприятий ПАО «ТГК-2» со следующими техническими устройствами (за исключением технических устройств, принадлежащих ПАО «ТГК-2»):

- а) самоходные грузоподъемные краны;
- б) краны-манипуляторы;
- в) подъемники (вышки), предназначенные для перемещения людей, людей и груза (подъемники с рабочими платформами);
- г) краны-экскаваторы, предназначенные для работы с крюком;
- д) сменные грузозахватные органы и съемные грузозахватные приспособления (крюки, траверсы, захваты, стропы), используемые совместно с подъемными сооружениями (далее – ПС) для подъема и перемещения грузов;
- е) грузовая тара;

ж) специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы кранов и используемые для подъема и транспортировки людей;

на которые распространяются требования федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, **обязана:**

- предоставлять и (или) работать с использованием ПС, которые Владельцем ПС включены в сведения об ОПО, зарегистрированы в государственном реестре ОПО, и в отношении которых заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности, в соответствии с

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 9 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

законодательством РФ об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

- предоставлять, а также работать на ПС, находящемся в работоспособном состоянии, в пределах срока службы, заявленного изготовителем в паспорте ПС или установленного в заключении экспертизы промышленной безопасности данного ПС;

- предоставить поименный перечень лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации, из числа ее аттестованных инженерно-технических работников:

- ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;

- ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии;

- ответственный за безопасное производство работ с применением ПС;

- обеспечить наличие на ПС табличек с обозначениями заводского номера ПС, паспортной грузоподъемности и дат следующего полного и частичного технического освидетельствования;

- согласовать с ПАО «ТГК-2» порядок выделения и направления ПС на объекты ПАО «ТГК-2»;

- направлять и работать на территории предприятий ПАО «ТГК-2» с аттестованным (руководители и специалисты) и обученным персоналом в соответствии с требованиями «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, и имеющим при себе документ, подтверждающий квалификацию (удостоверение).

3.5. Обязанности Заказчика:

3.5.1. До начала выполнения работ на объектах Заказчика проводит вводный и первичный инструктаж на рабочем месте персоналу Подрядчика, впервые (в календарном году) допускаемому на территорию и к оборудованию Заказчика. При инструктаже доводит до персонала Подрядчика требования действующих в обособленном подразделении локальных нормативных актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, обязательные для исполнения персоналом Подрядчика.

3.5.2. Обеспечивает бытовые условия для персонала Подрядчика (раздевалки, душевые, туалеты, места для курения и т.д.) в соответствии с условиями договора.

3.5.3. Организует подготовку рабочих мест и допуск персонала Подрядчика к производству работ в условиях действующего энергооборудования; обеспечивает выполнение организационных и технических мероприятий по подготовке рабочего места в соответствии с правилами охраны труда и требованиями безопасности (отключение, опорожнение, снятие напряжения, меры по предупреждению ошибочного включения и т.д.).

3.5.4. Выдает подрядчику имеющуюся документацию, необходимую для разработки проекта производства работ, технологических карт, проекта организации работ. Рассматривает и согласовывает разработанные Подрядчиком ППР, ПОР на проводимые работы.

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 10 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

3.5.5. Определяет и доводит при целевом инструктаже при допуске на рабочее место (при работе в действующем цехе по наряду-допуску) безопасные пути прохода работников Подрядчика на рабочее место. Обеспечивает исправность стационарного освещения территории объекта и рабочих мест в производственных цехах.

3.5.6. Определяет порядок использования персоналом Подрядчика стационарных сетей (электроосвещение, сварочная разводка, сжатый воздух и др.).

3.5.7. При работах Подрядчика с использованием подъемных сооружений Заказчика в установленном порядке выделяет всех необходимых для выполнения работ ответственных лиц, в том числе машинистов кранов, из числа персонала Заказчика.

3.5.8. Доводит до руководства, руководителей и производителей работ Подрядчика телефон оперативного руководителя объекта для немедленного сообщения в случае пожара, несчастного случая или аварии.

3.5.9. Организационно-распорядительным документом по нарядно-допускной системе определяет лиц, подписывающих со стороны Заказчика Акты-допуски и Планы мероприятий.

3.5.10. Доводит до руководителей и производителей работ Подрядчика План эвакуации людей при пожаре подразделения, в котором планируется выполнение работ.

3.5.11. Обеспечивает вывод персонала Подрядчика из опасной зоны при возникновении аварийной ситуации и спасение работников Подрядчика при проведении спасательных работ.

3.5.12. Обеспечивает охрану зоны производства ремонтных работ на территории Заказчика в отсутствие персонала Подрядчика.

4. Характеристика производственной среды

4.1. Энергетические объекты (обособленные подразделения) ПАО «ТГК-2» относятся к опасным производственным объектам, имеющим признаки взрывопожарной и химической опасности, на которых используется:

- оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С;
- стационарно установленные грузоподъемные механизмы (подъемные сооружения);
- взрывопожароопасные вещества – природный газ, мазут, угольная пыль, энергетические масла, водород;
- химически опасные вещества – кислоты, щелочи, гидразин-гидрат, аммиак и др.

4.2. Производство ремонтных работ в условиях действующего обособленного подразделения создает дополнительные риски, как для эксплуатационного персонала Заказчика, так и для персонала подрядной организации, а также для третьих лиц.

4.3. Персоналу Подрядчика на территории действующего энергетического предприятия приходится работать в условиях воздействия ряда неблагоприятных факторов. Полный перечень

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 11 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

вредных и опасных производственных факторов, опасностей, присутствующих на энергетических объектах ПАО «ТГК-2», но не связанных с характером выполняемых работ, приведен в Приложении № 1 к настоящему Стандарту. Перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги), а также перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний (далее по тексту – перечень рисков) составляется Подрядчиком и согласовывается профильными службами Заказчика (начальником цеха, участка, района и группой охраны труда и промышленной безопасности). После согласования перечень рисков утверждается руководителем организации Подрядчика. Утвержденный перечень рисков направляется в адрес Заказчика и доводится до персонала подрядной организации до начала выполнения работ.

5. Требования к допуску Подрядчика на территорию обособленного подразделения

5.1. Допуск персонала Подрядчика, а также его транспортных средств и имущества, на территорию обособленного подразделения ПАО «ТГК-2» производится в соответствии с объектовыми Положениями о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме.

Движение автотранспорта разрешается только по дорогам. Скорость движения ограничена знаками, как правило, не более 10 км/час по территории, 5 км/ч в производственных и других помещениях.

5.2. Въезд на территорию обособленного подразделения автотранспорта без огнетушителя, а также с легковоспламеняющимися жидкостями и баллонами с газом при отсутствии искрогасителя на выхлопной трубе не допускается.

5.3. Груз должен быть надежно закреплен на транспортном средстве и по размерам не должен превышать габаритов проездов под переходами между корпусами, эстакадами трубопроводов и др. сооружений, установленными специальными знаками ограничения габарита по вертикали, горизонтали.

5.4. Пользование действующими сетями сжатого воздуха, пара, воды или кислорода, электроосвещения, сварочной разводки, электрической сетью (12 или 220 В) для проведения ремонтных работ допускается с разрешения руководителя объекта по заявке непосредственного руководителя работ Подрядчика. Подключение и отключение производится персоналом Заказчика.

6. Допуск персонала Подрядчика к производству работ

6.1. Подрядная организация, заключившая договор с ПАО «ТГК-2», за 15 календарных дней до начала работ направляет на имя первого руководителя обособленного подразделения (технического директора ТЭЦ или директора ТС) сопроводительное письмо за подписью руководителя организации (или ее филиала), в котором указывается цель командировки (объект,

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 12 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

на котором планируются работы, объемы работ и сроки их выполнения в соответствии с заключенным договором) с приложением следующих документов:

6.1.1. утвержденные руководителем организации списки работников, которые могут быть назначены выдающими наряд-допуск, ответственными руководителями, производителями (исполнителями) работ, членами бригады с указанием полностью их Ф.И.О., должностей и, при наличии, присвоенных групп по электробезопасности, групп безопасности работ на высоте (работ в ОЗП), допусков и совмещаемых профессий (сварщик, газорезчик, стропальщик и др.), допущенных (аттестованных) в установленном порядке и не имеющих медицинских противопоказаний.

При выполнении работ повышенной опасности, наряды-допуски (в т.ч. общие наряды) на которые выдает персонал Заказчика, подрядная организация предоставляет списки лиц, которым может быть предоставлено право назначаться (ответственными) руководителями работ, производителями работ, членами бригады (исполнителями) с указанием полностью Ф.И.О., должностей, разрядов, групп, а также иных допусков к выполнению специальных работ, по следующим видам работ:

- работы на тепломеханическом оборудовании,
- работы в электроустановках
- работы на высоте,
- работы в ограниченных и замкнутых пространствах,
- газоопасные работы,
- огневые и пожароопасные работы,
- работы с подъемными сооружениями,
- прочие работы, которые в соответствии с законодательством выполняются по нарядам.

6.1.1.1 При выполнении Подрядчиком работ повышенной опасности и специальных работ в зоне, выделенной по Акту-допуску, наряды-допуски на которые выдает персонал Подрядчика, предоставление Заказчику списков лиц с правами по нарядно-допусковой системе не обязательно.

6.1.2. при необходимости допуска на объект работников Подрядчика, проходящих подготовку по профессии (учеников, стажеров) и не имеющих допуска к самостоятельной работе, они включаются в список работников как ученики (стажеры) по профессии, с указанием ФИО и должности лица, ответственного за их подготовку. В состав бригады эти лица могут включаться с учетом требований ПОТ с закреплением за ответственными лицами.

6.1.3. по запросу Заказчика – копии протоколов аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов, выполняющих работы, связанные с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов Заказчика, а также с изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 13 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

устройств, применяемых на опасных производственных объектах Заказчика; для рабочих - документы, подтверждающие квалификацию (копия протокола проверки знаний, документы об обучении);

6.1.4. в случае привлечения для производства работ автомобильной и специальной техники - перечень применяемой техники;

6.1.5. при производстве работ с применением подъемных сооружений (кранов, автоподъемников, вышек, крано-манипуляторных установок), за исключением случаев использования подъемных сооружений, принадлежащих Заказчику, подрядная организация обязана дополнительно предоставить следующие документы:

- распорядительные документы о назначении ответственных лиц за содержание подъемного сооружения в работоспособном состоянии, ответственных лиц за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, а также крановщиков, машинистов подъемников и стропальщиков;
- технологические карты, ППР на выполнение погрузочно-разгрузочных работ или на выполнение работ с использованием подъемников;
- по запросу Заказчика дополнительно предоставляются документы, подтверждающие регистрацию опасного производственного объекта (далее – ОПО) в государственном реестре ОПО, страхование ОПО, документы, подтверждающие проведение полного и частичного технического освидетельствования, а также нахождение ПС в работоспособном состоянии.

6.2. Подрядными организациями (исполнителями услуг), осуществляющими работы (оказывающими услуги) по замеру уровней вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах персонала, сбору информации для проектирования, сопровождения информационных систем и программного обеспечения, сервисного обслуживания офисной техники (персональный компьютер, многофункциональные устройства и т.д.), а также прочие работы (услуги), не связанные с работами повышенной опасности, и работы, не требующие проведения технических мероприятий по подготовке рабочих мест, предоставляются следующие документы:

- список работников с указанием полностью Ф.И.О., профессий (должностей);
- копии протоколов (удостоверений) по охране труда (по требованию Заказчика);
- копии протоколов (удостоверений) по электробезопасности (при необходимости).

В сопроводительном письме обязательно указывается цель командировки, объект, на котором планируются работы, объемы работ и сроки их выполнения в соответствии с заключенным договором. При необходимости в сопроводительном письме (приложением) указывается перечень ввозимого на объекты необходимого оборудования (приборов, приспособлений, инвентаря и т.д.).

6.3. При проведении контрольно-надзорных мероприятий представители контрольных

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 14 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

(надзорных) органов допускаются на объект на основании Решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия с предъявлением служебного удостоверения. Представителям контрольных (надзорных) органов при посещении производственных цехов выдаются дежурные СИЗ – каска и жилет сигнальный.

6.4. При наличии долгосрочного договора с Заказчиком, подрядная организация ежегодно направляет на имя первого руководителя обособленного подразделения (технического директора ТЭЦ или директора ТС) сопроводительное письмо за подписью руководителя организации (или ее филиала), в котором указывается цель командировки (объект, на котором планируются работы, объемы работ и сроки их выполнения) с приложением документов, указанных в п.п. 6.1.1 – 6.1.5 по состоянию на 01 января.

При изменении списка командированных работников или ранее поданных сведений о них, Подрядчик немедленно направляет актуальные списки или изменения к ним с приложением документов, определенных п. 6.1 настоящего Стандарта. Допуск новых лиц возможен только после получения актуальных документов на них.

При выполнении работ по краткосрочным договорам, организации предоставляют указанную документацию при исполнении каждого из договоров.

6.5. До получения права работы Заказчик обеспечивает проведение персоналу Подрядчика:

6.5.1. Вводный инструктаж – в группе охраны труда и промышленной безопасности обособленного подразделения, с регистрацией в журнале вводного инструктажа с подписями инструктирующих и инструктируемых лиц. В случае, если кому-то из командированных работников вводный инструктаж уже проводился в текущем году по его настоящей должности/профессии и месту работы, допускается не проводить вводный инструктаж указанному работнику, а в записи на письме указывается дата его проведения.

При вводном инструктаже до работников доводятся:

- политика и цели Общества в области охраны труда;
- основные требования Правил внутреннего трудового распорядка на объекте;
- основные требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также гражданской обороны и защиты от ЧС, действующие в обособленном подразделении, на объекте;
- полный перечень вредных и опасных производственных факторов, опасностей, присутствующих на энергетическом объекте;
- место расположения столовой, здравпункта ТЭЦ;
- номер телефона оперативного руководителя объекта (начальник смены станции (котельной), диспетчер тепловых сетей). При необходимости работнику выдается памятка

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 15 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

с указанием телефонов руководства объекта, оперативных руководителей, фельдшера здравпункта, специалиста по охране труда.

6.5.2. Первичный инструктаж (руководителей и специалистов Подрядной организации, ответственных за организацию и проведение работ, работников, направляемых для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках) – на рабочем месте в структурном подразделении (цехе, участке, районе), где планируется выполнение работ. При этом инструктаж должен включать в себя:

- опасные и вредные производственные факторы; значимые опасности и риски в структурном подразделении (цехе, участке, районе);
- опасные свойства веществ, взаимодействие с которыми возможно в процессе работы;
- основные требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в структурном подразделении (цехе, участке, районе);
- пути безопасного прохода персонала на рабочее место, проезда машин и механизмов в выделенную для выполнения работ зону;
- порядок совместного использования имеющихся на территории санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы, комнат обогрева, охлаждения, приема пищи и т.д.);
- места расположения первичных средств пожаротушения, аптечек первой помощи, средств связи;
- пути эвакуации с рабочего места, объекта.

6.5.3. Персонал, направляемый для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках, при первичном инструктаже по охране труда дополнительно должен быть ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи нарядов-допусков и распоряжений, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

Первичный инструктаж командированного персонала (направляемого на работы в электроустановках) должен проводить работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности, при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В или имеющий группу IV по электробезопасности - при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В.

Содержание инструктажа должно определяться инструктирующим работником в зависимости от характера и сложности работы, схемы и особенностей электроустановки и фиксироваться в журнале регистрации инструктажей.

6.5.4. Проведение инструктажей должно фиксироваться в журналах регистрации инструктажей

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 16 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

подписями инструктируемого и инструктирующего.

6.5.5. При проведении вводного и первичного инструктажей проводится проверка удостоверений прибывших работников (на соответствие сопроводительному письму, правильности и достаточности записей, в т.ч. наличие необходимых групп безопасности и допусков к проведению специальных работ) и опрос работников, которым предоставляются права ответственных лиц.

6.5.6. В случае, если кому-то из работников Подрядчика по его настоящей должности/профессии и месту работы первичный инструктаж в данном структурном подразделении уже проводился в текущем году, и это зафиксировано в журнале (первичного) инструктажа на рабочем месте структурного подразделения, то первичный инструктаж работнику в данном структурном подразделении может не проводиться.

6.6. Первый руководитель обособленного подразделения принимает окончательное решение о допуске персонала Подрядчика после выполнения требований настоящего раздела Стандарта. Предоставление работникам Подрядчика права работы в действующих цехах обособленного подразделения оформляется первым руководителем обособленного подразделения (или лицом, исполняющим его обязанности) письменным распоряжением по обособленному подразделению.

7. Организация допуска на рабочее место

7.1. Выделение зоны ремонтных работ.

7.1.1. При наличии возможности выделить определенную зону для производства работ на территории Заказчика, работы проводятся с составлением акта-допуска (форма акта-допуска и указания по его заполнению содержатся в Правилах по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н) и при необходимости наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ. Вместе с актом-допуском персоналу сторонней организации выдается схема участка объекта с указанием выделенной для производства работ территории и маршрутов движения персонала и транспорта. Ограждение зоны предусматривается на всех площадках обслуживания, а при необходимости на время выполнения работ допускается нанесение на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования. При этом определяется порядок прохода персонала Подрядчика по территории Заказчика в выделенную зону, обозначаются проходы в зону ремонта. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители подрядной организации и руководители объекта Общества, на котором производятся работы.

7.1.2. Подрядчик должен иметь организационно-технологическую документацию (ППР, ПОР, ТК и др.), содержащую конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ и обеспечивающие выполнение нормативных требований

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 17 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

безопасности труда. Общие и конкретные для отдельных видов работ мероприятия по безопасности и охране труда должны быть детально проработаны и отражены в специальном разделе ППР, ПОР, ТК. С ППР, ПОР, ТК должен быть ознакомлен весь персонал, участвующий в производстве работ на данном участке.

7.1.3. До начала работ Подрядчик должен согласовать ППР и ПОР с Заказчиком.

7.1.4. Уполномоченным лицом подрядчика, имеющим право подписи акта-допуска согласно сопроводительному письму, совместно с представителем Общества, имеющим право подписи акта-допуска на объекте, где будут производиться работы, оформляется акт-допуск для производства СМР. Акт-допуск выписывается в 2-х экземплярах, один из которых остается у ответственного руководителя работ подрядчика, второй – у представителя Общества, ответственного за производство подрядных работ, для возможности осуществления контроля по закрепленным за ним позициям.

7.1.5. На выделенном участке Подрядчик оформляет наряд-допуск на производство работ, связанных с повышенной опасностью, производимых в местах действия вредных и опасных производственных факторов, определяющий содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ.

7.1.6. При выполнении работ субподрядной организацией наряд-допуск на производство работ, связанных с повышенной опасностью, производимых в местах действия вредных и опасных производственных факторов, выписывается субподрядной организацией. При работе нескольких субподрядных организаций Генподрядчиком разрабатывается график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда.

7.2. Производство ремонтных работ на агрегате, энергоустановке, электроустановке.

7.2.1. При невозможности выделения отдельной зоны, участка, территории для производства работ на конкретной энергоустановке (котлоагрегат, турбина, энергоблок, и т.п.) при выводе оборудования в ремонт оформляется наряд в соответствии с требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97 и соответствующих Правил по охране труда.

7.2.2. В зависимости от объема ремонтных работ и организации их исполнения бланк наряда может быть оформлен в виде:

- наряда на выполнение какой-либо конкретной работы на одном рабочем месте или на последовательное выполнение однотипных работ на нескольких рабочих местах одной схемы присоединения тепломеханического оборудования электростанции или тепловой сети;
- общего наряда на выполнение работы в целом на агрегате, на нескольких рабочих местах или участках тепловой сети;

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 18 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

- промежуточного наряда для выполнения работ на отдельных узлах агрегата и его вспомогательном оборудовании, на отдельных рабочих местах или участках тепловой сети. Промежуточный наряд выдается только при наличии общего наряда.

7.2.3. При производстве ремонтных работ в действующих электроустановках должны соблюдаться Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

7.2.4. Допуск персонала подрядных организаций для ремонта отдельных элементов технологической схемы обособленного подразделения (механизмы, участки трубопроводов, отдельное электрооборудование, элементы зданий и сооружений) оформляется отдельным нарядом-допуском или распоряжением в соответствии с требованиями соответствующих Правил. Оформление и выдача наряда (кроме промежуточного и наряда-допуска на проведение работ на высоте), подготовка рабочего места и допуск подрядного персонала в действующих цехах осуществляется персоналом Заказчика. Подрядчик организует разработку и согласование с Заказчиком организационно-технологической документации (ППР, ПОР и др.), содержащей конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, и обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.

7.2.5. При необходимости в ходе производства работ выполнения работ на высоте, персоналом подрядных организаций оформляется отдельный наряд-допуск на производство работ на высоте.

7.3. Производство работ в тепловых сетях.

7.3.1. Работы подрядных организаций в тепловых сетях, как правило, проводятся по акту-допуску, выдаваемому уполномоченным лицом Заказчика.

7.3.2. При невозможности выделения безопасной зоны для производства работ, а также при устранении дефектов на действующих тепловых сетях, допускается работа подрядчиков по наряду-допуску, выдаваемому уполномоченными лицами Заказчика.

7.4. Все технические мероприятия по подготовке рабочего места (вывод в ремонт оборудования и электроустановок, т.ч. отключение, опорожнение, вентиляция, расхолаживание оборудования, заземление электроустановок, отбор анализов воздушной среды и др.) по акту-допуску или наряду-допуску, выдаваемому специалистами Заказчика, осуществляются исключительно персоналом Заказчика в соответствии с требованиями соответствующих Правил.

7.5. Персоналу Подрядчика строго запрещается производить какие-либо работы до получения допуска к работе (в т.ч. ежедневного), расширять рабочее место, определенное нарядом-допуском, актом-допуском или распоряжением.

7.6. При допуске по наряду, распоряжению проводится целевой инструктаж в соответствии с характером выполняемых работ и требованиями соответствующих Правил по охране труда или техники безопасности.

7.7. При возникновении у членов допускаемой бригады вопросов и сомнений в готовности оборудования к ремонту, подготовленности рабочего места, возможности безопасного

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 19 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

проведения работ, работы должны быть прекращены (или не начинаться) до получения всех необходимых разъяснений и подтверждений от допускающего или ответственных лиц.

7.8. В случае возникновения явной опасности (или аварийной ситуации на работающем оборудовании, расположенном вблизи от рабочего места) в процессе проведения работ, производитель должен немедленно вывести бригаду с рабочего места и сообщить об этом допускающему и руководителю работ.

7.9. Персонал Подрядчика, имеющий допуск на территорию Заказчика, имеет право выполнять работы только в тех местах, которые определены актом-допуском или нарядом-допуском. Самовольный вход на другие производственные участки, объекты, а также в другие действующие цеха, производственные здания и сооружения работникам Подрядчика запрещается.

7.10. Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность в процессе производства работ, несет Подрядчик.

7.11. Допуск в действующие цеха персонала Подрядных организаций, указанных в п. 6.2. настоящего Стандарта, осуществляется после прохождения инструктажей и в сопровождении ответственного работника Заказчика. При этом сопровождающий работник должен осуществлять контроль за безопасным проходом работников Подрядчика, допущенных к выполнению работ (оказанию услуг). В случае необходимости по разрешению старшего оперативного руководителя к сопровождению может привлекаться оперативный персонал обособленного подразделения, находящийся на смене.

7.12. Допуск на территорию и в действующие цеха представителей контрольных (надзорных) органов для проведения контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется после прохождения ими вводного инструктажа и в сопровождении ответственного лица проверяемого объекта. Сотрудник органов контроля (надзора) обязан иметь при себе и предъявить служебное удостоверение.

8. Организация совмещенных работ

8.1 Совмещенными считаются строительно-монтажные и ремонтные работы, которые выполняются на одной площадке, агрегате, объекте одновременно несколькими организациями (подразделениями), при этом их рабочие зоны соприкасаются или накладываются одна на другую, в том числе работы на тепловых сетях в пределах одного отключаемого участка тепловой сети.

8.2 При выполнении работ по акту-допуску ответственность за безопасную организацию совмещенных работ в целом по всему комплексу возлагается на руководителей генподрядной организации, а при ее отсутствии – на руководителей организации Заказчика.

8.3. При выполнении работ одновременно несколькими организациями Генподрядчик (представитель Заказчика) совместно с руководителями подрядных организаций обязан

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 20 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

разработать график совмещенных работ и общие мероприятия по охране труда, которые должны быть утверждены руководством Заказчика.

8.4. Ответственность за подготовку рабочего места, координацию действий по выполнению графика совмещенных работ, общих мероприятий по охране труда и допуск к работам несет руководство Заказчика.

8.5. При выполнении работ по общему наряду ответственность за полноту и правильность мер безопасности в процессе производства работ возлагается на руководителя работ по общему наряду.

9. Требования безопасности в процессе работ

9.1. Весь персонал, занятый на производстве работ, должен быть обучен методам и приемам выполнения работ повышенной опасности и проинструктирован о последовательности безопасного ведения работ, ознакомлен с местонахождением оборудования и коммуникаций, их обозначением на местности и схемой оповещения должностных лиц при повреждении действующих коммуникаций.

9.2. Перед началом работ приказом по подрядной организации, производящей работы, должно быть назначено лицо, ответственное за производство работ (руководитель работ). Ответственный должен находиться на месте производства работ и контролировать работу исполнителей, а также осуществлять операционный контроль всех видов работ.

9.3. Все лица, работающие на объектах Заказчика, должны соблюдать локальные нормативные акты Заказчика, указанные в заключенном договоре, выполнять требования по пожарной безопасности и охране труда.

9.4. Персонал должен быть одет в спецодежду, спецобувь, защитные каски и применять средства защиты, соответствующие характеру выполняемых работ, иметь при себе удостоверение о проверке знаний.

9.5. Работающие обязаны выполнять требования по безопасному проведению работ, записанные в графе «Отдельные указания» («Особые условия») наряда, технологической карте, ППР, а также полученные при целевом инструктаже от допускающего или ответственных лиц.

9.6. Не допускается нахождение на рабочих местах персонала Подрядчика, не включенного в состав бригады или не имеющего отношения к выполнению работ.

9.7. Не допускается загромождение проходов в цехах, проездов к пожарным гидрантам, зданиям и сооружениям, а также территории объекта различным оборудованием, материалами и строительными отходами.

9.8. В опасных местах, создаваемых Подрядчиком при производстве работ, этим же персоналом Подрядчика должны вывешиваться предупредительные плакаты и устанавливаться ограждения, в том числе ограждение временных проемов для подачи оборудования и материалов в ремонтную зону внутри цеха.

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 21 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

9.9. При одновременном проведении работ на разных уровнях по вертикали, должны предусматриваться меры, исключающие травмирование работников на ниже расположенных отметках.

9.10. Все открытые проемы, перепады по высоте, другие опасные места, образовавшиеся в процессе производства работ, должны немедленно ограждаться Подрядчиком временными ограждениями. При отсутствии временных ограждений у Подрядчика должен ставиться в известность допускающий.

9.11. При производстве земляных работ ямы, траншеи должны ограждаться, в местах прохода персонала должны устанавливаться переходные мостики с ограждениями. На них вывешиваются знаки безопасности, а в темное время суток – освещение.

9.12. При проведении огневых работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в процессе работ, а также наличие на рабочем месте собственных работоспособных первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

9.13. Не допускается приступать к огневым работам при отсутствии на рабочем месте первичных средств пожаротушения. Наличие у подрядчика первичных средств пожаротушения (огнетушителя, кошмы и т.п.) ежедневно проверяется допускающим перед допуском к работе.

9.14. Запрещается использование или изъятие персоналом Подрядчика пожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения со стационарных пожарных щитов (постов) обособленного подразделения для производственных, хозяйственных и других нужд Подрядчика, в том числе для размещения на рабочем месте при производстве огневых работ.

9.15. Штатные средства пожаротушения в цехах обособленного подразделения допускается изымать с мест хранения (нахождения) только в случаях необходимости использования их по прямому назначению – тушению загораний или пожаров.

9.16. При выполнении всех видов работ должны неукоснительно выполняться требования взрывобезопасности, установленные Правилами и руководящими документами Минэнерго, Ростехнадзора и МЧС России.

9.17. При необходимости проведения газоопасных работ персонал Подрядчика до их начала должен быть обучен правилам пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), знать признаки отравления вредными веществами, порядок и пути эвакуации и уметь оказывать первую помощь пострадавшему. Непосредственный руководитель работ Подрядчика должен обеспечить персонал необходимым количеством СИЗОД (противогазы и другие средства) соответствующих марок и типов. СИЗОД во время работы должны находиться на рабочих местах, а по окончании рабочей смены храниться в отведенном для этой цели месте.

9.18. Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 22 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

9.19. Работы, связанные с подъемом на высоту, должны выполняться с соблюдением Правил по охране труда при работе на высоте и локальным нормативным актом Заказчика.

9.19.1. Если работы на высоте выполняются на отдельном этапе работ в энергоустановках, Заказчик выдает наряд на работы в тепло- или электроустановке, при этом в графе «Для обеспечения безопасных условий необходимо» наряда на ремонт тепломеханического оборудования (далее - наряд-допуск ТМО) или в графе «Отдельные указания» наряда на производство работ в электроустановках (далее - наряд-допуск ЭУ) вписывается указание «Руководителю работ оценить риски падения с высоты».

9.19.2. Решение о проведении работ на высоте с выдачей или без выдачи отдельного наряда-допуска на проведение работ на высоте принимает руководитель работ по наряду-допуску на ТМО (ответственный руководитель работ по наряду-допуску в ЭУ) на основе проведенной им оценки рисков падения с высоты, с учетом характера предстоящей работы и Перечня работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска на проведение работ на высоте, утвержденного Подрядчиком.

9.19.3. При необходимости проведения работ на высоте по наряду, отдельный наряд-допуск на производство работ на высоте выдает Подрядчик. Он же разрабатывает ППР на высоте, который согласует с Заказчиком. Допуск к работам на высоте осуществляет руководитель работ по наряду-допуску на производство работ на высоте.

9.19.4. Сборка и разборка лесов производятся по отдельному наряду-допуску, выдаваемому Подрядчиком с соблюдением последовательности, предусмотренной ППР на высоте, согласованным с представителями Заказчика.

9.19.5. Леса высотой более 4 м от уровня земли, пола или площадки, на которой установлены стойки лесов, допускаются к эксплуатации после приемки комиссией с оформлением акта.

9.19.6. В случае, если ремонт выполняет подрядная организация с сооружаемых ею лесов, их принимает в эксплуатацию комиссия, назначенная приказом руководителя подрядной организации.

При сооружении лесов подрядной организацией по заявке Заказчика их принимает в эксплуатацию комиссия, назначаемая приказом Заказчика. В состав комиссии включаются также представители подрядных ремонтных организаций, персонал которых будет работать с этих лесов.

Акт приемки лесов утверждается техническим руководителем организации, принимающей леса в эксплуатацию. Допускается утверждение акта приемки лесов, сооружаемых подрядной ремонтной организацией для своих нужд, начальником участка (цеха) организации подрядчика.

До утверждения акта работа с лесов не допускается.

9.19.7. При работе с лесов нескольких подрядных организаций ответственность за состояние лесов несет организация, принявшая их в эксплуатацию.

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 23 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

9.19.8. До утверждения акта работа с лесов не допускается.

9.19.9. Леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после их приемки ответственным руководителем работ с отметкой в журнале приема и осмотра лесов и подмостей.

9.19.10. Ответственный производитель работ осматривает леса перед ежедневным началом работ, ответственный руководитель работ осматривает леса не реже 1 раза в 10 рабочих смен. В случае, если с лесов работает несколько подрядных организаций, леса должны осматриваться ответственными работниками каждой подрядной организацией.

Результаты осмотра записываются в журнале приема и осмотра лесов и подмостей. Журнал должен храниться у руководителя работ, производившего приемку лесов и допуск их в эксплуатацию.

9.20. При выполнении электросварочных, газопламенных и других огневых работ должны соблюдаться требования Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ.

9.21. При работе с устройствами, механизмами и приспособлениями, необходимо соблюдать Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями.

9.22. К грубым нарушениям требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, влекущим за собой отстранение бригады и наложение штрафа на Подрядчика, относятся:

- отсутствие у работника допуска к выполняемой работе, в том числе истечение срока действия допуска;
- отсутствие у ответственных лиц необходимой аттестации, допусков или групп безопасности на выполняемые работы;
- нарушение подписанного акта-допуска (не выполнение мероприятий со стороны Подрядчика);
- нарушение схемы движения персонала согласно приложенной к акту-допуску схемы движения персонала Подрядчика;
- выполнение работ без утвержденного и согласованного с Заказчиком ППР, ПОР;
- нарушения в нарядно-допускной системе (расширение рабочего места, работа без допуска, самовольное возобновление работ, нарушения при изменении состава бригады);
- работа персонала Подрядчика без полного комплекта спецодежды, спецобуви или без применения необходимых для данной работы средств индивидуальной защиты;
- отсутствие при проведении работ (оказании услуг) у работников (-ка) Подрядчика удостоверения о проверке знаний с фотографией;
- применение неисправного сварочного или газового оборудования (баллонов, редукторов, рукавов, резаков и т.д.), их неправильное соединение;

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 24 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

- не отключение сварочного или газового оборудования при перерывах в работе;
- нарушение требований по (в том числе совместному) хранению баллонов, их транспортированию, установке на рабочем месте; при загрязнении маслом;
- отсутствие первичных средств пожаротушения на рабочем месте, наличие сгораемого мусора ближе 5 м от места проведения огневых работ;
- нарушения дисциплины труда (в т.ч. курение вне установленных мест, появление на территории объекта в состоянии алкогольного, токсического или иного опьянения);
- не устранение грубого нарушения, указанного в акте проверки Заказчика (при повторном выявлении нарушения).

9.23. Подрядчик должен постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке и рабочих местах в выделенных подсобных помещениях, соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Мусор должен убираться в специальные контейнеры или в отведенные для этой цели места.

9.24. При обнаружении нарушений требований охраны труда работники должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности - прекратить работы и информировать непосредственного руководителя (производителя работ).

9.25. По окончании выполнения ремонтных работ Подрядчик обязан вывезти все собственное оборудование, оставшиеся материалы, отходы, мусор и т.д. в соответствии с условиями договора и в сроки, установленные Заказчиком.

10. Действия в аварийных и нештатных ситуациях

10.1. В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников непосредственные руководители (производители работ) обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

10.2. При наличии пострадавших организовать их эвакуацию в безопасное место, вызов скорой помощи и оказание доврачебной помощи, в т.ч. с привлечением сотрудника здравпункта предприятия.

10.3. В случае аварии, инцидента, пожара или несчастного случая вызов специальной службы (пожарной охраны, скорой помощи и др.) следует продублировать на телефон оперативного руководителя объекта, полученный при вводном инструктаже.

11. Организация расследования несчастных случаев и аварийных ситуаций

11.1. При возникновении несчастного случая.

11.1.1. В случаях травмирования работников Подрядчика на территории обособленного подразделения Заказчика информация об этом должна быть немедленно доведена работниками

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 25 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

Подрядчика до оперативного руководителя объекта (начальник смены станции (котельной), диспетчер тепловых сетей).

11.1.2. Расследование несчастных случаев с персоналом Подрядчика, произошедших на территории энергетического объекта Заказчика, организуется в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. При этом в состав комиссии по расследованию несчастного случая, создаваемой руководством Подрядчика, включается представитель обособленного подразделения, как правило, специалист по охране труда, по представлению первого руководителя обособленного подразделения.

11.1.3. Ответственность за несчастные случаи и профессиональные отравления, происшедшие на территории Заказчика, несут лица, не обеспечившие соблюдение правил охраны труда и не принявшие должных мер для предупреждения несчастных случаев и случаев профессионального отравления, а также лица, непосредственно нарушившие соответствующие правила.

11.2. Для организации расследования при возникновении аварийной ситуации необходимо:

11.2.1. Остановить все работы, вывести людей из опасной зоны, сообщить представителю Заказчика.

11.2.2. Принять меры по сохранению обстановки на рабочем месте в том виде, в каком она была на момент возникновения аварийной ситуации, инцидента, несчастного случая, если это не угрожает здоровью работающего вблизи персонала и не ведет к осложнению возникшей ситуации и ухудшению экологической обстановки.

11.2.3. При возникновении аварийных ситуаций все работники Подрядчика выполняют указания руководителя объекта.

11.2.4. Расследование аварий и инцидентов, происшедших на оборудовании Заказчика, как в процессе ремонта, так и в процессе эксплуатации отремонтированного оборудования, организует Заказчик.

11.2.5. Подрядчик по запросу представляет кандидатуру должностного лица (представителя Подрядчика) для участия в работе комиссии.

12. Организация контроля и проверок рабочих мест

12.1. Заказчик в порядке осуществления контроля за соблюдением требований безопасности имеет право собственными силами или совместно с представителем Подрядчика проверять соблюдение персоналом Подрядчика требований безопасности, в т.ч. правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на рабочих местах и в выделенных бытовых помещениях, в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио-, фото- или иную фиксацию процессов производства работ. В случае выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью работникам Заказчика или Подрядчика, работы должны быть остановлены и приняты меры по незамедлительному устранению нарушений.

	ПАО «ТГК-2»		Стр. 26 из 26
	Управление документацией	Приложение к приказу «О вводе в действие ЛНА»	

12.2. Результаты проведения проверок, в том числе совместных, оформляются актами. В случае отказа Подрядчика или третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. В этом случае составленный Заказчиком односторонний акт является достаточным доказательством факта нарушения.

12.3. Акт проверки в течение 3 дней направляется руководителю Подрядчика. По нарушениям (несоответствиям), указанным в актах, Подрядчик обязан предоставить Заказчику разработанный план мероприятий со сроками устранения выявленных нарушений (несоответствий).

12.4. При выявлении грубых нарушений требований безопасности, в т.ч. правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ (п. 9.22 стандарта), Заказчик вправе выставить штраф Подрядчику в соответствии с условиями заключенного договора подряда.

13. Заключительные положения

13.1. Все разногласия между Заказчиком и Подрядчиком в части безопасного производства работ решаются в соответствии с действующим законодательством.